Vorbemerkungen:

Die Folie *Brandschutz* beinhaltet die für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz wichtigen technischen, brandschutztechnischen, sicherheitstechnischen und umwelttechnischen Anlagen und Einrichtungen.

Die meisten Objektarten werden in anderen Folien geometrisch erfasst und erhalten in der Folie *Brandschutz* nur eine gesonderte Darstellung. Insofern wird durch die Folie 863 *Brandschutz* in erster Linien ein Fachplan inhaltlich festgelegt und dessen Darstellung beschrieben.

Die Gestaltung der daraus abgeleiteten Pläne ist abhängig von schon bestehenden Vorschriften und Dienstanweisungen. Die Pläne dienen zur Orientierung und zur Darstellung des Übersichtsplanes:

- der Betriebsangehörigen
- der betrieblichen Sicherheitskräfte
- der örtlichen Feuerwehr
- der sonstigen Rettungs- und Hilfsdienste
- der Brandschutz- und Genehmigungsbehörden

1 Allgemeine Objektarten

Objektart, OS: Höhenpunkt, Brandschutz 3099

Beschreibung: Allgemeiner Höhenpunkt, Brandschutz
Genauigkeit: OGL2, OGH1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	***OE***	***AE***	***OTS***
Höhenpunkt, Brandschutz	P	p	3099
Punkthöhe, Brandschutz	P	t	2998
Punktnummer, Brandschutz	O	t	2999
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Einheiten: Punkthöhe, Brandschutz in m (bezogen auf amtliches Höhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Beispiel: „x,xx“.

2 Objektarten des Brandschutzes

Objektart, OS: Zufahrtsbeschränkung 3105

Beschreibung: Beschränkung der befahrbaren Straßen
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Zufahrtsbeschränkung, oR	P	p	3105
Gesamtgewicht	PA	p	0101
Höhe	PA	p	0102
Breite	PA	p	0103
Zufahrtsbeschränkung, Schriftzusatz	P	t	0104
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Einheiten: Zufahrtsbeschränkung, Schriftzusatz ohne Nachkommastellen. Beispiel: „Wert und Einheit“.

Objektart, OS: Feuerwehrzufahrt 3110

Beschreibung: Feuerwehrzugang, Feuerwehrgasse
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Feuerwehrzufahrt, oR	P	p	3110
Hauptzufahrt	PA	p	0110
Nebenzufahrt	PA	p	0111
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Eingang 3115

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Eingang, oR	P	p	3115
Haupteingang	PA	p	0120
Haupteingang mit Generalschlüssel zu öffnen	PA	p	0122
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Gebäude, allgemein	820	4100

Objektart, OS: Löschwasserteich 3120

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Löschwasserteich	P	p	3120
Volumen, Löschwasser	O	t	0131
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Einheiten: Volumen, Löschwasser in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz „cbm “ ist anzufügen. Beispiel: „x cbm“.

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Löschwasserteich	851	3120

Objektart, OS: Oberirdischer Löschwasserbehälter 3125

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Oberirdischer Löschwasserbehälter	P	p	3125
Volumen, Löschwasser	O	t	0131
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Einheiten: Volumen, Löschwasser in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz „cbm “ ist anzufügen. Beispiel: „x cbm“.

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Behälter	851	3370
Behälter, allgemein	859	3006

Objektart, OS: Unterirdischer Löschwasserbehälter 3130

Beschreibung: Zisterne
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Unterirdischer Löschwasserbehälter	P	p	3130
Volumen, Löschwasser	O	t	0131
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Einheiten: Volumen, Löschwasser in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz „cbm “ ist anzufügen. Beispiel: „x cbm“.

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Behälter	851	3370
Behälter, allgemein	859	3006

Objektart, OS: Löschwasserbrunnen 3135

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL2
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Löschwasserbrunnen	P	p	3135
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Brunnen	851	3340

Objektart, OS: Treppenraum 3140

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Treppenraum, oR	P	p	3140
Treppenraum, geschützt	PA	p	0440
Treppenraum, Treppe geschützt, erreichbare Geschosse	PA	p	0441
Treppenraum, Treppe ungeschützt	PA	p	0442
Treppenraum, Treppe ungeschützt, erreichbare Geschosse	PA	p	0443
Geschosszahl, Schriftzusatz	P	t	0105
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Einheiten: Geschosszahl, Schriftzusatz (in Etagen) ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz „+“ ist voranzustellen. Beispiel: „+x oder -x“.

Objektart, OS: Anleitermöglichkeit 3145

Beschreibung: Möglichkeit der Feuerwehr mit Fahrleitern
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Anleitermöglichkeit, oR	P	p	3145
Anleitermöglichkeit	P	p	0201
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Gas-Hauptschieber 3150

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Gas-Hauptschieber	P	p	3150
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Absperrarmatur, Gasversorgungsanlagen	852	3300

Objektart, OS: Öl-Absperrung und Notabsperrung 3155

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Öl-Absperrung und Notabsperrung	P	p	3155
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Elektro-Hauptschalter 3160

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Elektro-Hauptschalter	P	p	3160
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Heizungs-Notschalter 3165

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Heizungs-Notschalter	P	p	3165
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Lüftungshaupt- und -notschalter 3170

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Lüftungshaupt- und -notschalter	P	p	3170
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Wasserhauptschieber 3175

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Wasserhauptschieber	P	p	3175
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Absperrarmatur, Wasserversorgungsanlagen	851	3300

Objektart, OS: Notstromaggregat 3180

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Notstromaggregat	P	p	3180
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Notstromaggregat	853	3550

Objektart, OS: Batterieanlage 3185

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Batterieanlage	P	p	3185
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Batterieanlage	853	3560

Objektart, OS: Schlüsselkasten 3190

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Schlüsselkasten	P	p	3190
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Feuerwehrschlüsseldepot 3191

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Feuerwehrschlüsseldepot	P	p	3191
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Feuerwehr- Anzeigentableau 3192

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Feuerwehr- Anzeigentableau	P	p	3192
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Feuerwehreinsatzplan 3193

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Feuerwehreinsatzplan	P	p	3193
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Feuerwehrbedienfeld 3194

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Feuerwehrbedienfeld	P	p	3194
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Brandmeldezentrale 3195

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Brandmeldezentrale	P	p	3195
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Feuerlöscher 3200

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Feuerlöscher	P	p	3200
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Allgemeiner Gefahrenbereich 3205

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Allg. Gefahrenbereich, Begrenzungslinie	PA	l	0300
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af863.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: freier Text, Brandschutz: Bezeichnung des allgemeinen Gefahrenbereichs

Objektart, OS: Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild 3210

Beschreibung: Warnschilder zur Kennzeichnung der Gefahrenstelle
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild, oR	P	p	3210
Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild	PA	p	0310
Feuergefährliche Stoffe, Warnschild	PA	p	0311
Radioaktive Stoffe, Warnschild	PA	p	0312
Giftige Stoffe, Warnschild	PA	p	0313
Ätzende Stoffe, Warnschild	PA	p	0314
Gasflaschen / Gastanks, Warnschild	PA	p	0315
Schwebende Lasten, Warnschild	PA	p	0317
Explosionsgefährliche Stoffe, Warnschild	PA	p	0318
Elektrische Anlagen u. Betriebsräume, Warnschild	PA	p	0319
Freileitung, Warnschild	PA	p	0320
PCB-haltige Stoffe oder Anlagen, Warnschild	PA	p	0321
Flurförderfahrzeuge, Warnschild	PA	p	0324
Laserstrahlen, Warnschild	PA	p	0325
Brandfördernde Stoffe, Warnschild	PA	p	0326
Elektromagnetisches Feld, Warnschild	PA	p	0327
Magnetisches Feld, Warnschild	PA	p	0328
Biogefährdung, Warnschild	PA	p	0329
Warnung vor Kälte, Warnschild	PA	p	0335
Reizende Stoffe, Warnschild	PA	p	0336
Explosionsgefahr, Warnschild	PA	p	0337
Gefahr durch Batterien, Warnschild	PA	p	0338
Stolpergefahr, Warnschild	PA	p	0339
Absturzgefahr, Warnschild	PA	p	0341
Gefahrenklasse Kemler Zahl, Warnschild	O	p	0322
Gefahrenklassenbeschriftung, Warnschild	O	t	0323
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Vergrößerte Darstellung:



Beschreibung der Kemler - Zahl

Die Kemler-Zahl dient zur Kennzeichnung der Gefahr.

Die Ziffern beschreiben folgende Gefahren:

2 Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion

3 Entzündliche Flüssigkeiten oder Gase

4 Entzündlicher fester Stoff

5 Stoff mit oxydierender (brandfördernder) Wirkung

6 Giftiger Stoff

7 Radioaktiver Stoff

8 Ätzender Stoff

9 Gefahr der spontanen heftigen Reaktion

Eine Verdopplung der Ziffer weist auf eine entsprechende Zunahme der Gefahr hin.

Ist ein X vorangestellt, bedeutet dies, dass der Stoff mit Wasser gefährlich reagiert.

Bestimmte Ziffernkombinationen haben eine besondere Bedeutung:

22 Tiefgekühltes Gas

X323 Entzündbarer flüssiger Stoff, der bei Berührung mit Wasser gefährlich reagiert, wobei brennbare Gase entstehen

X333 Selbstentzündliche Flüssigkeit, die mit Wasser gefährlich reagiert

X423 Entzündlicher fester Stoff, der bei Berührung mit Wasser gefährlich reagiert, wobei brennbare Gase entstehen

44 Entzündbarer fester Stoff, der sich bei erhöhter Temperatur in geschmolzenem Zustand befindet

539 Entzündbares organisches Peroxyd

Objektart, OS: Raster 3215

Beschreibung: Z.B. zur Ermittlung der nötigen Schlauchlänge beim Feuerwehreinsatz

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	***OE***	***AE***	***OTS***
Raster, Begrenzungslinie	PA	l	0330
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
Rasterlinie	P	l	0332
Rastermaß	P	t	0331
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af863.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die Rasterlinien sind nach dem angegebenen Rastermaß zu generieren.

Einheiten: Rastermaß in m ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz „m“ ist anzufügen. Beispiel: „x m“.

Objektart, OS: Feuerwehrbefahrungsfläche 3220

Beschreibung: Straßen und sonstige befestigte, für Feuerwehrfahrzeuge befahrbare Flächen

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	***OE***	***AE***	***OTS***
Feuerwehr, Begrenzungslinie	PA	l	0340
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af863.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Objektart, OS: Nicht befahrbare Fläche 3225

Beschreibung: Für Feuerwehrfahrzeuge nicht befahrbare Flächen
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: flächenförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Feuerwehr, Begrenzungslinie	PA	l	0340
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR	PA	l	0004
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Flächenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegenüber den Flächen der in dem Dokument ../freistellungen/af863.pdf aufgeführten Objektarten freizustellen.

Objektart, OS: Brandwand 3230

Beschreibung: Feuerfeste Abtrennung, Brandmauer
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Brandwand	P	p	3230
Feuerwiderstandsklasse	O	t	0361
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Einheiten: Feuerwiderstandsklasse ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz „F“ ist voranzustellen. Beispiel: „F x“.

Objektart, OS: Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen 3235

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen	P	p	3235
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Steigleitung 3240

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Steigleitung, oR	P	p	3240
Steigleitung, Nass mit Wandhydrant	PA	p	0380
Steigleitung, Trocken mit Entnahmestelle	PA	p	0381
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Löschwassereinspeisung 3245

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Löschwassereinspeisung	P	p	3245
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Überflurhydrant 3250

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Überflurhydrant	P	p	3250
Hydrant, Dimension	P	t	0401
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Einheiten: Hydrant, Dimension (in m) ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz „DN“ ist voranzustellen. Beispiel: „DN x“.

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Hydrant	851	3320

Objektart, OS: Unterflurhydrant 3255

Beschreibung:

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Unterflurhydrant	P	p	3255
Hydrant, Dimension	P	t	0401
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Einheiten: Hydrant, Dimension (in m) ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz „DN“ ist voranzustellen. Beispiel: „DN x“.

Verweise:

Objektart	*Folie*	*OS*
Hydrant	851	3320

Objektart, OS: Munitionsbrandklasse 1 3260

Beschreibung: Dient der Einteilung von Munitionsbränden während des Ereignisses sowie des Mindestabstands vom Brandort

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Munitionsbrandklasse 1	P	p	3260
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Munitionsbrandklasse 2 3265

Beschreibung: Dient der Einteilung von Munitionsbränden während des Ereignisses sowie des Mindestabstands zum Brandort

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Munitionsbrandklasse 2	P	p	3265
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Munitionsbrandklasse 3 3270

Beschreibung: Dient der Einteilung von Munitionsbränden während des Ereignisses sowie des Mindesabstands zum Brandort

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Munitionsbrandklasse 3	P	p	3270
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Munitionsbrandklasse 4 3275

Beschreibung: Dient der Einteilung von Munitionsbränden während des Ereignisses sowie des Mindestabstands vom Brandort

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Munitionsbrandklasse 4	P	p	3275
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Feuerwehraufzug 3280

Beschreibung:

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Feuerwehraufzug	P	p	3280
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Personenaufzug / Lastenaufzug 3285

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Personenaufzug / Lastenaufzug	P	p	3285
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Saugstelle offenes Gewässer 3290

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Saugstelle offenes Gewässer	P	p	3290
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Pulverlöschanlage 3295

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Pulverlöschanlage	P	p	3295
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Schaumlöschanlage 3300

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Schaumlöschanlage	P	p	3300
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: CO2 - Löschanlage 3305

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
CO2 - Löschanlage	P	p	3305
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Sprinkleranlage 3310

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Sprinkleranlage	P	p	3310
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Anlage mit Sauerstoffreduktion 3315

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Anlage mit Sauerstoffreduktion	P	p	3315
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042

Objektart, OS: Brandbekämpfungsgeräte 3320

Beschreibung:
Genauigkeit: OGL1, -
Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Brandbekämpfungsgeräte	P	p	3320
freier Text, Brandschutz	O	t	0041
Textbezugspfeil, Brandschutz	O	l	0042